



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s.
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

- Autorizovaná osoba 212
- Notifikovaná osoba 1390
- Certifikační orgán č. 3048
- Akreditované zkušební laboratoře č. 1007.1, 1007.2

STORO s.r.o.
Nádražní 864/1
683 01 Rousínov

IČ: 26 956 381

ROZHODNUTÍ č. 1/0318-08/Z o doplnění hodnoty součinitele prostupu tepla U_w

v rámci ověření shody podle NV č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a harmonizované normy ČSN EN 14351-1 pro výrobek:

Dřevěná okna a balkonové dveře systém EURO IV 68

Na základě předložených podkladů potvrzuje Notifikovaná osoba 1390, že se **Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-0318-08/Z** vztahuje i na výrobky osazené izolačním sklem o níže uvedeném složení.

Popis izolačního zasklení (s Ar 90%)	U_g W/(m ² K)	U_w W/(m ² K)
4mm Float- 16mm Swisspacer- 4mm Planitherm One	1,0	1,16

Tyto hodnoty lze uvádět do příslušných dokumentů (ES prohlášení o shodě, označení CE) s odkazem na typ použitého izolačního skla.

Toto rozhodnutí se vydává na základě níže uvedených podkladů:

- Protokolu o zkoušce č. 569/09 Stanovení součinitele prostupu tepla
- Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-0318-08/Z vydaný dne 15.12.2008.

Toto ROZHODNUTÍ je vydáno ve dvou vyhotoveních: Jedno je uloženo v archivu NO ve složce č. 1390-CPD-0318-08/Z spolu s citovanými podklady. Druhé bylo předáno bez podkladů.



Ve Zlíně 14.1.2010
Vyhotovil: Ing. Jindřich Mrlík


Ing. Petr Kučera, CSc.
vedoucí NO 1390